

Beslissing

van de VREG van 5/11/2019

met betrekking tot de toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn door Alken-Maes nv, Blarenberglaan 3C bus 2, 2800 Mechelen (met ondernemingsnummer 0716.926.901) tussen een windturbine gesitueerd te Groenmolenstraat 26, 3570 Alken, en een waterzuiveringsstation gelegen aan de Meerdegatstraat, 3570 Alken van Alken-Maes nv, na aanvraag daartoe van Ecopower cvba

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Gelet op 1.1.3, 30°/1 en 101°/2, art. 4.5.1., art. 4.5.2, 2° en 3° en 4.7.1. Energiedecreet;

Gelet op het Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit;

Gezien de aanvraag van Ecopower cvba, Posthoflei 3/3, 2600 Berchem (met ondernemingsnummer 0445 389 356), ontvangen op 10 september 2019, tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een windturbine, gelegen te Groenmolenstraat 26, 3570 Alken, en een waterzuiveringsstation gelegen te Meerdegatstraat, 3570 Alken van Alken-Maes nv, Blarenberglaan 3C bus 2, 2800 Mechelen (met ondernemingsnummer 0716.926.901).

Gezien het advies van Fluvius System Operator van 15 oktober 2019;

Overwegende dat de directe lijn zich niet situeert op kadastrale percelen die in handen van dezelfde persoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder, zodat het om een directe lijn gaat gelegen buiten "eigen site" zoals gedefinieerd in art. 1.1.3, 30°/1 van het Energiedecreet;

Overwegende dat conform art. 4.5.1, §2, 2e lid van het Energiedecreet de betrokken netbeheerder om advies gevraagd werd; dat dit Fluvius Limburg betreft - waarvoor Fluvius System Operator optreedt als werkmaatschappij - gelet op het vermogen van de productie-installatie en op de bestaande aansluiting van de Afnemer op het middenspanningsnet;

Overwegende dat de VREG, conform art. 4.5.1, §2, 3^e lid van het Energiedecreet, een toelating alleen kan weigeren indien (1°) installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden, of (2°) de rechten van afnemers niet gewaarborgd worden, of (3°) er niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering, of (4°) de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt;

Dat de criteria hierna opeenvolgend besproken worden;

1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden

Overwegende dat art. III.5.1.3 TRDE¹ bepaalt dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten zonder expliciete toestemming van de distributienetbeheerder op geen enkele manier met elkaar verbonden mogen worden;

Overwegende dat de volledige productie van elektriciteit door de windturbine – jaarlijks gemiddeld zo'n 300.000 kWh - integraal zal worden afgenomen door de waterzuiveringsinstallatie;

Dat uit de aanvraag, met bijhorend plan, en uit het advies van Fluvius blijkt dat er duidelijk slechts één toegangspunt met het distributienet beoogd wordt;

Dat er bijgevolg geen installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar verbonden zouden worden;

2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd

¹ In de versie van 5 mei 2015, die van toepassing is op deze aanvraag aangezien deze dateert van voor de inwerkingtreding van het nieuwe TRDE van 20 september 2019.

Overwegende dat, bij de beoordeling van dit criterium, nagegaan wordt of en in welke mate bij de aanleg van een directe lijn de rechten van de afnemer(s) gevrijwaard worden;

Overwegende dat de waterzuiveringsinstallatie de enige afnemer van de door de windturbine opgewekte stroom zou zijn;

Overwegende dat de afnemer een eigen aansluiting op, en dus toegang tot, het net heeft en zal behouden;

Dat de afnemer de rechten die voortkomen uit een rechtstreekse toegang tot het net behoudt;

Dat hij dan ook geen rechten verliest door een verbinding, via een directe lijn, met de windturbine;

Overwegende dat bijgevolg blijkt dat de rechten van de afnemer gevrijwaard zijn;

3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering

Overwegende dat op heden geen toelatingsvoorwaarden bepaald werden;

4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang

Overwegende dat uit het advies van Fluvius blijkt dat er geen nutsleidingen van Fluvius liggen in de verschillende terreinen die de directe lijn doorkruist;

Overwegende dat Fluvius er enkel op wijst dat het belangrijk is dat de nodige afspraken worden gemaakt met de verschillende eigenaars van de diverse kadastrale percelen die de directe lijn doorkruist en dat tevens de aandacht moet worden gevestigd op de onderboring van de waterloop, die gekruist zal worden;

Overwegende dat Fluvius concludeert dat eventuele veiligheidsrisico's perfect beheersbaar zijn door goed huisvaderschap en het toepassen van de regelgeving;

Overwegende dat uit het advies van Fluvius dan ook blijkt dat de aanleg en de uitbating van de directe lijn de veiligheid van het net niet aantoonbaar in het gedrang brengt in die zin dat specifieke veiligheidsvoorschriften noodzakelijk zijn;

Dat de veiligheid van het net echter enkel gegarandeerd is als aan geldende regelgeving wordt voldaan door de beheerder van de directe lijn;

Overwegende dat op basis van bestaande regelgeving, zoals wetgeving en algemene voorschriften van de netbeheerder (vb. Synergridcode C2/112 voor cabines, aansluitingsreglement en -contract) tal van eisen gelden die onder meer de veiligheid van het net beogen;

Dat bijgevolg, op grond van geldende regelgeving, eisen gelden met betrekking tot onder meer het aanleggen van kabels, het uitbaten van cabines, enz. die ook voor aanleg en beheer van een directe lijn relevant en toepasbaar zijn;

Dat de netbeheerder de aanlegger en uitbater van de directe lijn inlicht omtrent deze eisen in het kader van de aanvraag tot aansluiting van een directe lijn;

Overwegende dat, mits naleving van geldende regelgeving, de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aanzienlijk in het gedrang komt;

Overwegende dat, met het oog op de afdwingbaarheid van alle aansluitingsvoorwaarden, het noodzakelijk is dat de netgebruiker (dus de afnemer) de beheerder van de directe lijn is;

Dat er immers enkel dán voldoende waarborgen zijn dat de vereisten nageleefd zullen worden en gehandhaafd kunnen worden;

Dat aansluitings- en (net)toegangsvoorwaarden immers enkel gelden ten aanzien van de netgebruiker, en er geen reglementaire noch contractuele rechtsverhouding bestaat tussen netbeheerder en een beheerder van een directe lijn die geen netgebruiker is;

Dat de aanleg van een directe lijn een vorm van wijziging van de -op het distributienet aangesloten- installaties van de netgebruiker betreft;

Dat de rechten en plichten van de netgebruiker als gevolg van dergelijke wijziging het voorwerp uitmaken van aansluitingsvoorwaarden bepaald in aansluitingsreglement of –contract, het technisch reglement distributie elektriciteit (TRDE), aanvullende technische voorschriften van de netbeheerder, enz.;

Dat deze voorwaarden alleen gelden ten aanzien van de netgebruiker, die tevens de gevolgen draagt van eventuele handhavingsmaatregelen zoals, zo nodig, de buitendienststelling van het toegangspunt voor afdame;

Dat daarom enkel toelating tot aanleg en beheer van de directe lijn verleend kan worden aan de netgebruiker op wiens installatie de directe lijn wordt gekoppeld, zijnde Alken-Maes nv, en niet aan de aanvrager van de toelating (Ecopower cvba).

Algemene conclusie

Overwegende dat geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van een verbinding van installaties gelegen achter verschillende toegangspunten, dat de rechten van de afnemer gewaarborgd zijn, en de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aantoonbaar in het gedrang komt als aan de eisen uit geldende regelgeving wordt voldaan door de netgebruiker, die in dat opzicht als enige als beheerder van de directe lijn kan optreden;

Dat dit evenwel geen enkele beoordeling, noch uitspraak, over de aansluitbaarheid van de directe lijn inhoudt;

Beschikkend gedeelte

De VREG beslist:

Art. 1. Toelating wordt verleend aan Alken-Maes nv, Blarenberglaan 3C bus 2, 2800 Mechelen met ondernemingsnummer 0716.926.901 voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een windturbine gesitueerd ter hoogte van de Groenmolenstraat 26 te 3570 Alken en een waterzuiveringsstation gesitueerd ter hoogte van de Meerdegatstraat te 3570 Alken van Alken-Maes nv, Blarenberglaan 3C bus 2, 2800 Mechelen.

Art. 2. De beheerder is verplicht de VREG op de hoogte te brengen van elke wijziging in de identiteit van de beheerder van de directe lijn, alsook van de eventuele buitendienststelling van de directe lijn.

Voor de VREG

Brussel, 5 november 2019



Pieterjan Renier
algemeen directeur