

Beslissing

van de VREG van 18/06/2019

met betrekking tot de aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn, door Dredging International nv, tussen een windturbine en Dredging International nv

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Gelet op 1.1.3, 30°/1 en 101°/2, art. 4.5.1., art. 4.5.2, 2° en 3° en 4.7.1. Energiedecreet;

Gelet op het Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit;

Gezien de aanvraag van Dredging International nv, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, ontvangen op 10 april 2019, tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een te installeren windturbine met een maximaal vermogen van 3,5 MW en Dredging International nv, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht (met ondernemingsnummer 0435.305.514) door verbinding met de kopcabine "Dredging 5042";

Gezien het advies van Fluvius System Operator van 3 mei 2019;

Overwegende dat de directe lijn zich niet situeert op verschillende kadastrale percelen die in handen van dezelfde persoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder, zodat het om een directe lijn gaat gelegen buiten "eigen site" zoals gedefinieerd in art. 1.1.3, 30°/1 van het Energiedecreet;

Dat immers, naast de kadastrale percelen in eigendom van de Afnemer ook een openbare weg, meer bepaald de Scheldedijk, betrokken is zodat een perceel betrokken is dat geen kadastraal perceel is, zodat geen sprake kan zijn van aaneensluitende kadastrale percelen;

Overwegende dat conform art. 4.5.1, § 2, 2e lid van het Energiedecreet de betrokken netbeheerder om advies gevraagd werd; dat dit Fluvius Antwerpen betreft - waarvoor Fluvius System Operator optreedt als werkmaatschappij -, gelet op het vermogen van de productie-installatie en op de bestaande aansluiting van de Afnemer op het middenspanningsnet;

Overwegende dat de VREG, conform art. 4.5.1, § 2, 3° lid Energiedecreet, een toelating alleen kan weigeren indien (1°) installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden, of (2°) de rechten van afnemers niet gewaarborgd worden, of (3°) er niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering, of (4°) de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt;

Dat de criteria hierna opeenvolgend besproken worden;

1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden

Overwegende dat art. III.5.1.3 TRDE bepaalt dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten zonder expliciete toestemming van de distributienetbeheerder op geen enkele manier met elkaar verbonden mogen worden;

Dat het gebouw van de Afnemer, alsook de windturbine, via één toegangspunt van de Afnemer tot het distributienet met het net verbonden zouden worden;

Dat door aanleg van de gevraagde directe lijn er bijgevolg geen sprake zou zijn van twee installaties gelegen achter verschillende toegangspunten op hetzelfde net, die via directe lijn met elkaar verbonden zullen zijn;

2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd

Overwegende dat, bij de beoordeling van dit criterium, nagegaan wordt of en in welke mate bij de aanleg van een directe lijn de rechten van de afnemer(s) gevrijwaard worden;

Overwegende dat Dredging International nv als enige afnemer van de door de windturbine opgewekte stroom in de aanvraag aangegeven is;

Overwegende dat de Afnemer een eigen aansluiting op, en dus toegang tot, het net heeft en zal behouden;

Dat de Afnemer de rechten die voortkomen uit een rechtstreekse toegang tot het net behoudt;

Dat hij dan ook geen rechten verliest door een verbinding, via directe lijn, met de windturbine;

Overwegende dat de rechten van de Afnemer gevrijwaard zijn;

3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering

Overwegende dat op heden geen toelatingsvoorwaarden bepaald werden;

4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang

Overwegende dat voor de aanleg van een directe lijn een openbare weg, meer bepaald de Schededijk, niet alleen worden gekruist, maar ook kabels parallel met de openbare weg zouden worden aangelegd;

Overwegende dat de overschrijding van het openbaar domein de veiligheid van het net van de distributienetbeheerder in het gedrang kan brengen, onder andere doordat andere netinfrastructuur gekruist moet worden;

Dat de aanwezigheid, parallel met het publieke net, van private kabels, nog een verhoogd risico voor het net teweegbrengt;

Overwegende dat langsheen de Scheldedijk netinfrastructuur van de distributienetbeheerder gesitueerd is;

Overwegende dat de aanwezigheid, zowel middels kruising als parallel, van één of meerdere private kabels, dienstig als directe lijn, op deze openbare weg daarom met de grootste voorzichtigheid moet worden benaderd om de veiligheidsrisico's te beperken;

Overwegende dat uit het advies van de distributienetbeheerder blijkt dat de veiligheidsrisico's beperkt kunnen worden indien aan voorwaarden wordt voldaan;

Overwegende dat deze voorwaarden betrekking hebben op het mitigeren van de veiligheidsrisico's en gericht zijn op, onder meer, de identificatie van de aan te leggen lijn en het kabeltraject, het bepalen van de modaliteiten met betrekking tot de uitvoering van de vereiste onderboring (voor kruising) en vereiste afstanden tot publieke net (parallele aanleg), van het beheer van de lijn (informatieplichten, administratief en technisch beheer, schakelverrichtingen, AREI-eindverantwoordelijkheid, veiligheidscoördinatie), het vereisen van keuringsattesten, en dergelijke meer;

Overwegende dat enkel mits naleving van deze voorwaarden de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aanzienlijk in het gedrang komt;

Overwegende dat de beheerder van de directe lijn ook de eigenaar ervan is; dat dit de garantie biedt dat de beheerder steeds te identificeren is, wat van belang is in het kader van de na te leven beheerdersverplichtingen (technisch, administratief, heffing, ...);

Overwegende dat de netgebruiker de beheerder van de directe lijn is; dat dit ook vereist is met het oog op de naleving van de aansluitingsvereisten;

Dat, immers, de directe lijn aangesloten wordt op de binneninstallatie van de netgebruiker, die daartoe een wijziging van de aansluiting aanvraagt;

Dat de netbeheerder enkel t.a.v. de netgebruiker aansluitingsvoorwaarden kan opleggen, en het de netgebruiker toekomt de algemene én specifieke aansluitingsvoorwaarden na te leven, op straffe van het ondergaan van de maatregelen en sancties bij handhaving ervan, zoals, zo nodig, de buitendienststelling van het toegangspunt;

Algemene conclusie

Overwegende dat geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is van de verbinding van installaties gelegen achter verschillende toegangspunten, dat de rechten van de afnemer gewaarborgd zijn, en, mits naleving van specifieke aansluitingsvoorwaarden, de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aantoonbaar in het gedrang komt;

Dat dit evenwel geen enkele beoordeling, noch uitspraak, over de aansluitbaarheid van de directe lijn inhoudt;

Beschikkend gedeelte

De VREG beslist:

Art. 1. Toelating wordt verleend aan Dredging International nv, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht (ondernemingsnummer 0435.305.514) voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een windmolen met een maximumvermogen van 3,5 MW, gesitueerd op een perceel ten zuiden van de Scheldedijk, en Dredging International nv, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht door aansluiting op de kopcabine "Dredging 5042" met overschrijding van de Scheldedijk.

Art. 2. De toelating geldt onder door de netbeheerder te bepalen, en voorafgaand aan de eigenlijke aanleg van de directe lijn door de VREG goed te keuren aansluitingsvoorwaarden die betrekking hebben op het vermijden van het risico op beschadiging van het distributienet en het garanderen van de mogelijkheid, voor de distributienetbeheerder, om veilig te werken bij aanleg-, onderhouds- en herstellingswerken aan het distributienet.

Art. 3. De beheerder is verplicht de VREG op de hoogte te brengen van elke wijziging in de identiteit van de beheerder van de directe lijn, alsook van de eventuele buitendienststelling van de directe lijn.

Voor de VREG

Brussel, 18 juni 2019



Pieterjan Renier
algemeen Directeur