

Beslissing

van de VREG van 9/07/2019

met betrekking tot de aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn, door Steengoed Projecten cvba, Rooselaerspad 19, 3650 Dilsen-Stokkem, tussen een PV-installatie en Steengoed Productie, Rooselaerspad 21, 3650 Dilsen-Stokkem

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Gelet op 1.1.3, 30°/1 en 101°/2, art. 4.5.1., art. 4.5.2, 2° en 3° en 4.7.1. Energiedecreet;

Gelet op het Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit;

Gezien de aanvraag van Steengoed Projecten cvba, Rooselaerspad 19 (met ondernemingsnummer 0873.092.050), ontvangen op 21 mei 2019, tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een op een waterplas (Meerheuvelpas) te installeren (drijvende) PV-installatie met een vermogen van 5 MWp en Steengoed Productie, Rooselaerspad 21, 3650 Dilsen-Stokkem (met ondernemingsnummer 0712.876.952, hierna 'Afnemer');

Gezien het advies van Fluvius System Operator van 12 juni 2019;

Overwegende dat de directe lijn zich niet situeert op verschillende kadastrale percelen die in handen van dezelfde persoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder, zodat het om een directe lijn gaat gelegen buiten "eigen site" zoals gedefinieerd in art. 1.1.3, 30°/1 van het Energiedecreet;

Dat immers, naast de kadastrale percelen in eigendom van de Afnemer ook een perceel in eigendom van de Watergroep betrokken is;

Dat tevens een beek, meer bepaald de Kogbeek, betrokken is zodat een perceel betrokken is dat geen kadastraal perceel is, en er bijgevolg geen sprake kan zijn van aaneensluitende kadastrale percelen;

Overwegende dat conform art. 4.5.1, § 2, 2e lid van het Energiedecreet de betrokken netbeheerder om advies gevraagd werd; dat dit Fluvius Limburg betreft - waarvoor Fluvius System Operator optreedt als werkmaatschappij -, gelet op het vermogen van de productie-installatie en op de bestaande aansluiting van de Afnemer op het middenspanningsnet;

Overwegende dat de VREG, conform art. 4.5.1, § 2, 3° lid Energiedecreet, een toelating alleen kan weigeren indien (1°) installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden, of (2°) de rechten van afnemers niet gewaarborgd worden, of (3°) er niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering, of (4°) de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt;

Dat de criteria hierna opeenvolgend besproken worden;

1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden

Overwegende dat art. III.5.1.3 TRDE bepaalt dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten zonder expliciete toestemming van de distributienetbeheerder op geen enkele manier met elkaar verbonden mogen worden;

Overwegende dat een nieuwe cabine geplaatst zou worden op de oever van de plas (eigendom van de Watergroep);

Dat de PV-installatie op deze nieuwe cabine zou worden aangesloten, die op de interne elektrische installatie van de Afnemer zou worden aangesloten;

Dat uit het advies van Fluvius blijkt dat er op de site van de Afnemer reeds een cabine aanwezig is;

Dat enkel een configuratie van de directe lijn waarbij de Afnemer, alsook de PV-installatie, via één toegangspunt tot het distributienet (dus 1 cabine) met het net verbonden wordt, voldoet aan de eis bepaald in art. III.5.1.3 TRDE;

Dat enkel dan immers, door aanleg van de gevraagde directe lijn, geen sprake zou zijn van twee installaties gelegen achter verschillende toegangspunten op hetzelfde net, die via directe lijn met elkaar verbonden zullen zijn;

Dat de directe lijn dan ook enkel toegelaten kan worden middels een door de netbeheerder goed te keuren aansluitingsconfiguratie, met het oog op de garantie van het verbod bepaald in art. III.5.1.3.;

2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd

Overwegende dat, bij de beoordeling van dit criterium, nagegaan wordt of en in welke mate bij de aanleg van een directe lijn de rechten van de afnemer(s) gevrijwaard worden;

Overwegende Steengoed Productie, Rooselaerspad 21, 3650 Dilsen-Stokkem als enige afnemer van de door de PV-installatie opgewekte stroom in de aanvraag aangegeven is;

Overwegende dat de Afnemer een eigen aansluiting op, en dus toegang tot, het net heeft en zal behouden;

Dat de Afnemer de rechten die voortkomen uit een rechtstreekse toegang tot het net behoudt;

Dat hij dan ook geen rechten verliest door een verbinding, via directe lijn, PV-installatie;

Overwegende dat de rechten van de Afnemer gevrijwaard zijn;

3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering

Overwegende dat op heden geen toelatingsvoorwaarden bepaald werden;

4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang

Overwegende dat uit het advies van Fluvius blijkt dat de aanleg en de uitbating van de directe lijn de veiligheid van het net niet aantoonbaar in het gedrang brengt in die zin dat specifieke veiligheidsvoorschriften noodzakelijk zijn;

Dat de veiligheid van het net echter enkel gegarandeerd is als aan geldende regelgeving wordt voldaan door de beheerder van de directe lijn;

Overwegende dat op basis van bestaande regelgeving, zoals wetgeving en algemene voorschriften van de netbeheerder (vb. Synergridcode C2/112 voor cabines, aansluitingsreglement en -contract) tal van eisen gelden die onder meer de veiligheid van het net beogen;

Dat bijgevolg, op grond van geldende regelgeving, eisen gelden met betrekking tot onder meer het aanleggen van kabels, het uitbaten van cabines, enz. die ook voor aanleg en beheer van een directe lijn relevant en toepasbaar zijn;

Dat de netbeheerder de aanlegger en uitbater van de directe lijn inlicht omtrent deze eisen in het kader van de aanvraag tot aansluiting van een directe lijn;

Overwegende dat, mits naleving van geldende regelgeving, de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aanzienlijk in het gedrang komt;

Overwegende dat, met het oog op de afdwingbaarheid van alle aansluitingsvoorwaarden, het noodzakelijk is dat de netgebruiker de beheerder van de directe lijn is;

Dat er immers enkel dan voldoende waarborgen zijn dat de vereisten nageleefd zullen worden en gehandhaafd kunnen worden;

Dat aansluitings- en (net)toegangsvoorwaarden immers enkel gelden ten aanzien van de netgebruiker, en er geen reglementaire noch contractuele rechtsverhouding bestaat tussen netbeheerder en een beheerder van een directe lijn die geen netgebruiker is;

Dat de aanleg van een directe lijn een vorm van wijziging van de -op het distributienet aangesloten- installaties van de netgebruiker betreft;

Dat de rechten en plichten van de netgebruiker als gevolg van dergelijke wijziging het voorwerp uitmaken van aansluitingsvoorwaarden bepaald in aansluitingsreglement of –contract, het technisch reglement distributie elektriciteit (TRDE), aanvullende technische voorschriften van de netbeheerder, enz.;

Dat deze voorwaarden allen gelden ten aanzien van de netgebruiker, die tevens de gevolgen draagt van eventuele handhavingsmaatregelen zoals, zo nodig, de buitendienststelling van het toegangspunt voor afname;

Dat daarom, in principe, enkel toelating verleend kan worden aan de netgebruiker op wiens installatie de directe lijn wordt gekoppeld, zijnde;

Overwegende dat *in casu* de beheerder van de directe lijn een andere juridische entiteit is dan de Afnemer;

Dat, echter, de Afnemer en de beheerder van de directe lijn dezelfde aandeelhouders hebben, en zij dus volledig dezelfde belangen hebben;

Dat het om die reden toegestaan kan worden dat de beheerder een andere juridische entiteit is dan de Afnemer;

Algemene conclusie

Overwegende dat geconcludeerd kan worden dat, indien zowel Afnemer als PV-installatie via 1 cabine aangesloten is op het net, er geen sprake is van de verbinding van installaties gelegen achter verschillende toegangspunten, dat de rechten van de afnemer gewaarborgd zijn, en er geen specifieke netveiligheidsrisico's zijn;

Dat dit evenwel geen enkele beoordeling, noch uitspraak, over de aansluitbaarheid van de directe lijn inhoudt;

Beschikkend gedeelte

De VREG beslist:

Art. 1. Toelating wordt verleend aan Steengoed Projecten cvba, Rooselaerspad 19, 3650 Dilsen-Stokkem (met ondernemingsnummer 0873.092.050) voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie met een maximumvermogen van 5 MWp, gesitueerd op een waterplas te Dilsen-Stokkem, en Steengoed Productie, Rooselaerspad 21, 3650 Dilsen-Stokkem (met ondernemingsnummer 0712.876.952), met kruising van de Kogbeek.

Art. 2. De toelating geldt onder door de netbeheerder goed te keuren aansluitingsconfiguratie, met het oog op de garantie van het verbod bepaald in art. III.5.1.3. TRDE.

Art. 3. De beheerder is verplicht de VREG op de hoogte te brengen van elke wijziging in de identiteit van de beheerder van de directe lijn, alsook van de eventuele buitendienststelling van de directe lijn.

Voor de VREG

Brussel, 9 juli 2019



Pieterjan Renier
algemeen directeur