

# Beslissing

**van de VREG van 27/08/2019**

tot verlening van een toelating aan Delhaize cva tot de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie op stadion KVO Oostende, Leopold Van Tyghemlaan 62 en Delhaize-Sea'rena, gesitueerd te Northlaan 13, 8400 Oostende

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Gelet op 1.1.3, 30°/1 en 101°/2, art. 4.5.1., art. 4.5.2, 2° en 3° en 4.7.1. Energiedecreet;

Gelet op het Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit;

Gezien de aanvraag van KVOlt bv, Leopold Van Tyghemlaan 62, 8400 Oostende (met ondernemingsnummer BE0727 546 124), ontvangen op 17 juni 2019, tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie, gelegen op het dak van het voetbalstadion van KV Oostende te Leopold Van Tyghemlaan 62, 8400 Oostende en vestigingseenheid Delhaize-Sea'rena, gesitueerd te Northlaan 13, 8400 Oostende van Delhaize cva, Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer BE0402206045

Gezien het advies van Fluvius System Operator van 2 juli 2019;

Overwegende dat de directe lijn zich niet situeert op kadastrale percelen die in handen van dezelfde persoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder, zodat het om een directe lijn gaat gelegen buiten "eigen site" zoals gedefinieerd in art. 1.1.3, 30°/1 van het Energiedecreet;

Overwegende dat conform art. 4.5.1, § 2, 2e lid van het Energiedecreet de betrokken netbeheerder om advies gevraagd werd; dat dit Imewo betreft - waarvoor Fluvius System Operator optreedt als werkmaatschappij - gelet op het vermogen van de productie-installatie en op de bestaande aansluiting van de Afnemer op het middenspanningsnet;

Overwegende dat de VREG, conform art. 4.5.1, § 2, 3e lid Energiedecreet, een toelating alleen kan weigeren indien (1°) installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden, of (2°) de rechten van afnemers niet gewaarborgd worden, of (3°) er niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering, of (4°) de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt;

Dat de criteria hierna opeenvolgend besproken worden;

### **1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden**

Overwegende dat art. III.5.1.3 TRDE bepaalt dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten zonder expliciete toestemming van de distributienetbeheerder op geen enkele manier met elkaar verbonden mogen worden;

Overwegende dat een PV-installatie met een piekvermogen van 242,55 kWp zal worden geïnstalleerd op tribune A van KV Oostende en een PV-installatie op tribune C met een piekvermogen van 83,79 kWp;

Dat elke PV-installatie een eigen netontkoppelbord heeft, waardoor deze apart op het net kunnen worden aangesloten;

Overwegende dat de productie via tribune C integraal wordt afgenomen door KV Oostende en de productie via tribune A integraal wordt afgenomen door Delhaize nv - vestiging Oostende;

Dat enkel de PV-installatie op tribune A voorwerp is van deze beslissing omdat enkel deze installatie gesitueerd is buiten 'eigen site';

Overwegende dat, teneinde het risico uit te sluiten dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden, gegarandeerd moet worden dat beide PV-installaties te allen tijde uitsluitend verbonden zijn met één afnemer, dat beide PV-installaties op geen enkele manier met elkaar verbonden kunnen worden, en dat elke installatie via één toegangspunt tot het distributienet met het net verbonden wordt;

Dat enkel dan immers, door aanleg van de gevraagde directe lijn, geen sprake zou zijn van twee installaties gelegen achter verschillende toegangspunten op hetzelfde net, die via directe lijn met elkaar verbonden zullen zijn;

Dat de directe lijn dan ook enkel toegelaten kan worden middels een door de netbeheerder goed te keuren aansluitingsconfiguratie, met het oog op de garantie van het verbod bepaald in art. III.5.1.3.;

## **2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd**

Overwegende dat, bij de beoordeling van dit criterium, nagegaan wordt of en in welke mate bij de aanleg van een directe lijn de rechten van de afnemer(s) gevrijwaard worden;

Overwegende dat de afnemer van de directe lijn die voorwerp is van deze beslissing, Delhaize nv - vestiging Oostende, een eigen aansluiting op en dus toegang tot het net heeft en zal behouden;

Dat Delhaize nv, als afnemer, bijgevolg de rechten die voortkomen uit een rechtstreekse toegang tot het net zal behouden;

Dat hij dan ook geen rechten kan verliezen door een verbinding, via directe lijn, met een PV-installatie;

Overwegende dat bijgevolg blijkt dat de rechten van de Afnemer gevrijwaard zijn;

## **3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering**

Overwegende dat op heden geen toelatingsvoorwaarden bepaald werden;

## **4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang**

Overwegende dat uit het advies van Fluvius niet blijkt dat de aanleg en de uitbating van de directe lijn de veiligheid van het net aantoonbaar in het gedrang brengt in die zin dat specifieke veiligheidsvoorschriften noodzakelijk zijn;

Dat de veiligheid van het net echter enkel gegarandeerd is als aan geldende regelgeving wordt voldaan door de beheerder van de directe lijn;

Overwegende dat op basis van bestaande regelgeving, zoals wetgeving en algemene voorschriften van de netbeheerder (vb. Synergridcode C2/112 voor cabines, aansluitingsreglement en -contract) tal van eisen gelden die onder meer de veiligheid van het net beogen;

Dat bijgevolg, op grond van geldende regelgeving, eisen gelden met betrekking tot onder meer het aanleggen van kabels, het uitbaten van cabines, enz. die ook voor aanleg en beheer van een directe lijn relevant en toepasbaar zijn;

Dat de netbeheerder de aanlegger en uitbater van de directe lijn inlicht omtrent deze eisen in het kader van de aanvraag tot aansluiting van een directe lijn;

Overwegende dat, mits naleving van geldende regelgeving, de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aanzienlijk in het gedrang komt;

Overwegende dat, met het oog op de afdwingbaarheid van alle aansluitingsvoorwaarden, het noodzakelijk is dat de netgebruiker de beheerder van de directe lijn is;

Dat er immers enkel dán voldoende waarborgen zijn dat de vereisten nageleefd zullen worden en gehandhaafd kunnen worden;

Dat aansluitings- en (net)toegangsvoorwaarden immers enkel gelden ten aanzien van de netgebruiker, en er geen reglementaire noch contractuele rechtsverhouding bestaat tussen netbeheerder en een beheerder van een directe lijn die geen netgebruiker is;

Dat de aanleg van een directe lijn een vorm van wijziging van de -op het distributienet aangesloten- installaties van de netgebruiker betreft;

Dat de rechten en plichten van de netgebruiker als gevolg van dergelijke wijziging het voorwerp uitmaken van aansluitingsvoorwaarden bepaald in aansluitingsreglement of –contract, het technisch reglement distributie elektriciteit (TRDE), aanvullende technische voorschriften van de netbeheerder, enz.;

Dat deze voorwaarden allen gelden ten aanzien van de netgebruiker, die tevens de gevolgen draagt van eventuele handhavingsmaatregelen zoals, zo nodig, de buitendienststelling van het toegangspunt voor afname;

Dat daarom enkel toelating verleend kan worden aan de netgebruiker op wiens installatie de directe lijn wordt gekoppeld, zijnde Delhaize nv, en niet aan de aanvrager KOVolt bv;

### **Algemene conclusie**

Overwegende dat geconcludeerd kan worden dat, als zowel de afnemer als de PV-installatie 1 toegangspunt tot het net hebben en er geen verbinding is met enige andere productie-installatie of afnemer, er geen sprake is van de verbinding van installaties gelegen achter verschillende toegangspunten, dat de rechten van de afnemer gewaarborgd zijn, en er geen specifieke netveiligheidsrisico's zijn;

Dat dit evenwel geen enkele beoordeling, noch uitspraak, over de aansluitbaarheid van de directe lijn inhoudt;

## Beschikkend gedeelte

De VREG beslist:

**Art. 1.** Toelating wordt verleend aan Delhaize nv, Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (ondernemingsnummer BE.0402.206.045) voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie met een maximumvermogen van 242,55 kWp, gesitueerd op het dak van tribune A van KVO Oostende te Leopold Van Tyghemlaan 62, 8400 Oostende, en vestigingseenheid Delhaize-Sea'rena, gesitueerd te Northlaan 13, 8400 Oostende.

**Art. 2.** De toelating geldt onder door de netbeheerder goed te keuren aansluitingsconfiguratie, met het oog op de garantie van het verbod bepaald in art. III.5.1.3. TRDE.

**Art. 3.** De beheerder is verplicht de VREG op de hoogte te brengen van elke wijziging in de identiteit van de beheerder van de directe lijn, alsook van de eventuele buitendienststelling van de directe lijn.

Voor de VREG

Brussel, 27 augustus 2019



Pieterjan Renier  
algemeen directeur