

Beslissing

van de VREG van 10/11/2020

met betrekking tot de aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn door Dicalite Europe nv, Scheepzatestraat 100, 9000 Gent (met ondernemingsnummer BE0403.113.489) tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw van Dicalite Storage, en een gebouw van Dicalite Europe, beiden aan de Scheepzatestraat 100 te 9000 Gent

1. Inleiding

1.1. Voorwerp

Op 7 oktober 2020 diende Dicalite Europe nv, Scheepzatestraat 100, 9000 Gent (met ondernemingsnummer BE 0403.113.489), hierna 'de aanvrager', een aanvraag in tot toelating van de aanleg van een directe lijn tussen een te installeren PV-installatie op het dak van een gebouw van **Dicalite Storage**, en een gebouw van **Dicalite Europe** als afnemer aan de Scheepzatestraat 100 te 9000 Gent.



1.2. Wettelijk kader

1.2.1. Toelating vereist – ligging buiten eigen site

Het Energiedecreet bepaalt in art. 4.5.1 dat de ligging van de directe lijn, al dan niet met overschrijding van de 'eigen site', bepalend is voor de toepasselijke procedure (meldingsplicht dan wel toelatingsvereiste).

De lijn die de PV-installatie, gesitueerd op het dak van het gebouw van Dicalite Storage aan de Bronsstraat 7, 9000 Gent, met het naastliggende gebouw van Dicalite Europe aan de Scheepzatestraat 100, 9000 Gent zou verbinden, overschrijdt de grenzen van de 'eigen site' en is daarom - krachtens art. 4.5.1, §2 van het Energiedecreet - onderworpen aan een toelating van de VREG.

De bij de directe lijn betrokken percelen, gelegen op een bedrijfssite die visueel één geheel vormt, behoren immers toe aan aparte juridische entiteiten. Hierdoor is de directe lijn niet gesitueerde op aaneensluitende kadastrale percelen in handen van dezelfde eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder, en is deze dus niet op 'eigen site' gelegen.

Dit geldt ongeacht het feit dat beide entiteiten tot eenzelfde moedermaatschappij (Dicalite Trading nv) behoren.

1.2.2. Beoordelingscriteria

De VREG kan een toelating alleen weigeren als:

1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden, of
2° de rechten van afnemers niet gewaarborgd worden, of
3° er niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering, of
4° de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt¹.

1.2.3. Adviesverlening

Conform art. 4.5.1, §2, 2e lid van het Energiedecreet moet de betrokken netbeheerder om advies gevraagd worden.

De afnemer, het gebouw van Dicalite Europe, is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet. Bijgevolg is de elektriciteitsdistributienetbeheerder de betrokken netbeheerder die advies moet verlenen.

We ontvingen advies van Fluvius System Operator cvba bij mail van 22 oktober 2022. Fluvius System Operator is de werkmaatschappij van alle in het Vlaamse Gewest gesitueerde distributienetbeheerders.

¹ art. 4.5.1, §2, 3^e lid van het Energiedecreet

2. Analyse

2.1. Bespreking beoordelingscriteria

2.1.1.-- 1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden

Artikel 2.2.43 van het TRDE bepaalt dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten zonder expliciete toestemming van de distributienetbeheerder op geen enkele manier met elkaar verbonden mogen worden.

Door aanleg van de gevraagde directe lijn zou er geen sprake zijn van twee (of meer) installaties gelegen achter verschillende toegangspunten op hetzelfde net, die via directe lijn met elkaar verbonden zouden zijn. De PV-installatie zou immers geen verbinding maken met het gebouw van Dicalite Storage dat een eigen toegangspunt voor afname tot het net heeft, maar enkel (via directe lijn) aangesloten worden op de elektrische installatie van het bedrijf van Dicalite Europe.

Fluvius gaf in zijn advies aan geen opmerkingen te hebben bij de voorgestelde configuratie.

2.1.2.-- 2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd

Bij de beoordeling van dit criterium wordt nagegaan of en in welke mate bij de aanleg van een directe lijn de rechten van de afnemer gevrijwaard worden.

Zowel Dicalite Storage, eigenaar van het gebouw waarop de PV-installatie wordt geïnstalleerd, als Dicalite Europe, afnemer van de geproduceerde stroom, behouden hun aansluiting op het distributienet. De rechten van de afnemer, die voortkomen uit een rechtstreekse toegang tot het net, zouden bijgevolg gewaarborgd blijven.

Fluvius gaf in zijn advies aan geen opmerkingen ter zake te hebben.

2.1.3.-- 3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering

Tot op heden zijn geen (extra) toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering.

2.1.4.-- 4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang

De directe lijn, voorwerp van deze beslissing, is gesitueerd tussen 2 gebouwen naast elkaar gesitueerde gebouwen. De directe lijn zou gebruik maken van een al bestaande overgangsbrug. Daarbij worden dus zeker geen openbare wegen of nutsleidingen gekruist.

In het advies van Fluvius wordt geen melding gemaakt van enig veiligheidsrisico met betrekking tot diens net.

De veiligheid van het net is natuurlijk enkel ten volle gegarandeerd als de geldende regelgeving wordt nageleefd.

Op basis van bestaande regelgeving, zoals wetgeving en algemene voorschriften van de netbeheerder (vb. Synergridcode C2/112 voor cabines, aansluitingsreglement en -contract) gelden

tal van eisen die onder meer de veiligheid van het net beogen. Deze regelgeving is ook relevant en van toepassing in het kader van de aanleg en het beheer van een directe lijn.

De netbeheerder licht de netgebruiker in omtrent deze eisen in het kader van de aanvraag tot aansluiting van een productie-installatie.

Mits naleving van geldende regelgeving brengt de aanleg en het beheer van de directe lijn de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aantoonbaar in het gedrang.

2.2. Beoordeling

Concluderend kan worden vastgesteld dat bij de voorgestelde configuratie van de beoogde directe lijn geen sprake is van een verbinding van installaties gelegen achter verschillende toegangspunten, dat de rechten van de afnemer gewaarborgd zijn, en de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aantoonbaar in het gedrang komt als aan de eisen uit geldende regelgeving wordt voldaan.

Beschikkend gedeelte

De VREG beslist:

Artikel 1. Toelating wordt verleend aan Dicalite Europe nv, Scheepzatestraat 100, 9000 Gent (met ondernemingsnummer BE 0403.113.489), voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw van Dicalite Storage, en een gebouw van Dicalite Europe aan de Bronsstraat 7 te 9000 Gent.

Art. 2. De toelating geldt onder door de netbeheerder goed te keuren aansluitingsconfiguratie met het oog op de garantie van het verbod bepaald in art. 2.2.43 TRDE.

Art. 3. De beheerder is verplicht de VREG op de hoogte te brengen van elke wijziging in de identiteit van de beheerder van de directe lijn, alsook van de eventuele buitendienststelling van de directe lijn.

Voor de VREG

Brussel, 10 november 2020

Pieterjan Renier
Algemeen Directeur