

# Beslissing

## van de VREG

met betrekking tot de aanleg en het beheer van een directe lijn door Verkooijen Veem nv, gesitueerd tussen een PV-installatie op het dak van het gebouw van de firma Verkooijen Veem nv, gesitueerd aan de Industrieweg 31 en 29 te 2320 Hoogstraten, enerzijds, en een gebouw van de firma CleanLease nv aan de Industrieweg 27 te 2320 Hoogstraten, anderzijds

## Inhoud

<b>1.</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
1.1.	Voorwerp.....	3
1.2.	Wettelijk kader .....	3
1.2.1.	Toelating vereist – ligging buiten eigen site .....	3
1.2.2.	Beoordelingscriteria .....	3
1.2.3.	Adviesverlening .....	3
<b>2.</b>	<b>Analyse .....</b>	<b>5</b>
2.1.	Bespreking beoordelingscriteria .....	5
2.1.1.	-- 1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden .....	5
2.1.2.	-- 2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd .....	5
2.1.3.	-- 3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering .....	5
2.1.4.	-- 4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang .....	5
2.1.5.	Algemene conclusie .....	6
	<b>Beschikkend gedeelte .....</b>	<b>7</b>

# 1. Inleiding

## 1.1. Voorwerp

Op 22 juni 2022 diende de firma Verkooijen Veem nv, met zetel aan de Industrieweg 33 te 2320 Hoogstraten (ondernemingsnummer 0417.930.042), een aanvraag in tot toelating van de aanleg van een directe lijn tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op het dak van een gebouw van diezelfde firma, gesitueerd aan de Industrieweg 31 en 29 te 2320 Hoogstraten (kadastrale percelen F11v en F10t3), en een naastliggend gebouw van de firma CleanLease nv (met ondernemingsnummer BE 0412.669.078) aan de Industrieweg 27 te 2320 Hoogstraten (kadastraal perceel F10v3).

## 1.2. Wettelijk kader

### 1.2.1. Toelating vereist – ligging buiten eigen site

Het Energiedecreet bepaalt in art. 4.5.1 dat de ligging van de directe lijn, al dan niet met overschrijding van de 'eigen site', bepalend is voor de toepasselijke procedure (meldingsplicht dan wel toelatingsvereiste).

De directe lijn die voorwerp is van deze beslissing overschrijdt de grenzen van de 'eigen site' en is daarom - krachtens art. 4.5.1, §2 van het Energiedecreet - onderworpen aan een toelating van de VREG.

De kadastrale percelen waarop de directe lijn gesitueerd is, zijn immers niet in handen van dezelfde eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder.

### 1.2.2. Beoordelingscriteria

De VREG kan een toelating alleen weigeren als:

- 1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden, of
- 2° de rechten van afnemers niet gewaarborgd worden, of
- 3° er niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering, of
- 4° de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt<sup>1</sup>.

### 1.2.3. Adviesverlening

Conform art. 4.5.1, §2, 2e lid van het Energiedecreet moet de betrokken netbeheerder om advies gevraagd worden.

De afnemer, CleanLease nv, is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet. Bijgevolg is de elektriciteitsdistributienetbeheerder, de Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), de betrokken netbeheerder die advies moet verlenen.

---

<sup>1</sup> art. 4.5.1, §2, 3<sup>e</sup> lid van het Energiedecreet

We ontvingen advies van elektriciteitsdistributienetbeheerder IVEKA via de werkmaatschappij, Fluvius System Operator cv (Fluvius), bij e-mail van 2 augustus 2022. Daarbij werd gemeld dat er geen bijkomende opmerkingen zijn die niet louter uit de geldende regelgeving voortvloeien, maar dat er wel duidelijk een risico is op achterliggende verbinding van installaties: de PV-installatie mag geen koppeling kunnen maken naar het gebouw waarop de PV-installatie ligt.

## 2. Analyse

### 2.1. Bespreking beoordelingscriteria

#### 2.1.1.-- 1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden

Art. 2.2.43 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest bepaalt dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten zonder expliciete toestemming van de distributienetbeheerder op geen enkele manier met elkaar verbonden mogen worden.

Door aanleg van de directe lijn zou er geen sprake zijn van twee (of meer) installaties gelegen achter verschillende toegangspunten op hetzelfde net, die via directe lijn met elkaar verbonden zouden zijn. De PV-installatie zou immers enkel verbonden worden met het gebouw van de firma CleanLease nv (op huisnummer 27), die een eigen toegangspunt voor afname tot het net heeft.

Er is wel een risico is op achterliggende verbinding van installaties, zoals Fluvius ook aangeeft in zijn advies: de PV-installatie is immers gesitueerd op het dak van het gebouw van de firma Verkooijen Veem nv, die een eigen toegangspunt tot het net heeft. De PV-installatie, die verbonden wordt met het gebouw van de firma CleanLease nv, mag níét (eveneens) een koppeling maken naar het gebouw waarop de PV-installatie ligt.

#### 2.1.2.-- 2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd

Bij de beoordeling van dit criterium wordt nagegaan of en in welke mate bij de aanleg van een directe lijn de rechten van de afnemer(s) gevrijwaard worden.

De afnemer, CleanLease nv, behoudt zijn aansluiting op het distributienet. De rechten van deze afnemer, die voortkomen uit een rechtstreekse toegang tot het net, zullen bijgevolg gewaarborgd blijven.

Fluvius gaf eveneens in zijn advies aan geen opmerkingen ter zake te hebben.

#### 2.1.3.-- 3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering

Tot op heden zijn geen (extra) toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering.

#### 2.1.4.-- 4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang

In het advies van Fluvius wordt geen melding gemaakt van veiligheidsrisico's met betrekking tot diens net.

De veiligheid van het net is natuurlijk enkel ten volle gegarandeerd als de geldende regelgeving wordt nageleefd.

Op basis van bestaande regelgeving, zoals wetgeving en algemene voorschriften van de netbeheerder (vb. Synergrid technisch voorschrift elektriciteit C2/112 voor cabines,

aansluitingsreglement en -contract) gelden tal van eisen die onder meer de veiligheid van het net beogen. Deze regelgeving is ook relevant en van toepassing in het kader van de aanleg en het beheer van een directe lijn.

De netbeheerder licht de netgebruiker in omtrent deze eisen in het kader van de aanvraag tot aansluiting van een productie-installatie.

Mits naleving van geldende regelgeving brengt de aanleg en het beheer van de directe lijn de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aantoonbaar in het gedrang, zoals blijkt uit het advies van Fluvius.

#### **2.1.5. Algemene conclusie**

De rechten van de afnemer zijn gewaarborgd, en de veiligheid van het net van de netbeheerder komt niet aantoonbaar in het gedrang als aan de eisen uit geldende regelgeving wordt voldaan.

Er is geen sprake van een verbinding van installaties gelegen achter verschillende toegangspunten, aangezien de PV-installatie enkel met het gebouw van CleanLease zal worden verbonden. Er is een risico op achterliggende verbinding van installaties die beide een toegangspunt tot het net hebben, zoals Fluvius ook aangeeft in zijn advies, maar dat is te ondervangen door technische maatregelen opdat de PV-installatie geen koppeling kan maken met het gebouw waarop de PV-installatie gesitueerd zal zijn.

## Beschikkend gedeelte

De VREG beslist:

**Art. 1.** toelating te verlenen aan Verkooijen Veem nv, met zetel aan de Industrieweg 33 te 2320 Hoogstraten (met ondernemingsnummer 0417.930.042), voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op het dak van een gebouw van de firma Verkooijen Veem gesitueerd aan de Industrieweg 31 en 29 (kadastrale percelen F11v en F10t3), enerzijds, en een naastliggend gebouw van de firma CleanLease nv (met ondernemingsnummer 0412.669.078) aan de Industrieweg 27 te 2320 Hoogstraten (kadastraal perceel F10v3), anderzijds.

**Art. 2.** de beheerder te verplichten de VREG op de hoogte te brengen van elke wijziging in de identiteit van de beheerder van de directe lijn, alsook van de eventuele buitendienststelling van de directe lijn;

**Art. 3.** te bepalen dat deze beslissing in werking treedt op de dag van de publicatie op de website van de VREG.

Voor de VREG,

Sint-Joost-ten-Node,

Pieterjan Renier  
Algemeen Directeur