

# Beslissing

## **van de VREG**

met betrekking tot de aanleg en het beheer van een directe lijn door Angelica Dullers, tussen een PV-installatie gesitueerd op een woning aan de Zolderstraat 15, 3510 Kermt, enerzijds, en een woning aan de Zolderstraat 17, 3510 Kermt, anderzijds.

## Inhoud

<b>I.</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
1.1.	Voorwerp.....	3
1.2.	Wettelijk kader .....	3
1.1.1.	Toelating vereist – ligging buiten eigen site .....	3
1.1.2.	Beoordelingscriteria .....	3
1.1.3.	Adviesverlening .....	3
<b>II.</b>	<b>Analyse .....</b>	<b>5</b>
1.2.	Bespreking beoordelingscriteria .....	5
1.2.1.	-- 1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden .....	5
1.2.2.	-- 2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd .....	5
1.2.3.	-- 3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering .....	5
1.2.4.	-- 4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang .....	5
	<b>Beschikking gedeelte .....</b>	<b>7</b>

## I. Inleiding

### 1.1. Voorwerp

Op 14 maart 2022 diende Angelica Dullers, Zolderstraat 17, 3510 Kermt, een aanvraag in tot toelating van de aanleg van een directe lijn tussen een PV-installatie gesitueerd op een woning aan de Zolderstraat 15, 3510 Kermt, enerzijds, en een naastliggende woning aan de Zolderstraat 17, 3510 Kermt, anderzijds. Daarbij zou geen verbinding gemaakt worden tussen de PV-installatie en de elektrische installatie van de woning aan de Zolderstraat 15.

### 1.2. Wettelijk kader

#### 1.1.1. Toelating vereist – ligging buiten eigen site

Het Energiedecreet bepaalt in art. 4.5.1 dat de ligging van de directe lijn, al dan niet met overschrijding van de 'eigen site', bepalend is voor de toepasselijke procedure (meldingsplicht dan wel toelatingsvereiste).

De directe lijn die voorwerp is van deze beslissing overschrijdt de grenzen van de 'eigen site' en is daarom - krachtens art. 4.5.1, §2 van het Energiedecreet - onderworpen aan een toelating van de VREG.

De kadastrale percelen waarop de directe lijn gesitueerd is zijn immers niet in handen van dezelfde eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder.

#### 1.1.2. Beoordelingscriteria

De VREG kan een toelating alleen weigeren als:

- 1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden, of
- 2° de rechten van afnemers niet gewaarborgd worden, of
- 3° er niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering, of
- 4° de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt<sup>1</sup>.

#### 1.1.3. Adviesverlening

Conform art. 4.5.1, §2, 2e lid van het Energiedecreet moet de betrokken netbeheerder om advies gevraagd worden.

De afnemer is aangesloten op het elektriciteitsdistributienet. Bijgevolg is de elektriciteitsdistributienetbeheerder de betrokken netbeheerder die advies moet verlenen.

We ontvingen advies van Fluvius System Operator cvba bij mail van 21 maart 2022. Daarbij werd gemeld dat Fluvius geen redenen ziet om de aanvraag te weigeren.

---

<sup>1</sup> art. 4.5.1, §2, 3<sup>e</sup> lid van het Energiedecreet

*Wij zien hier geen principiële problemen in. Uiteraard op voorwaarde er geen sprake kan zijn van onderlinge verbinding van installaties, maar de aanvrager geeft zelf aan dat er geen connectie wordt gemaakt tussen de ZP en huisnummer 15, dus wat ons betreft geen concrete veiligheidsrisico's die niet voortvloeien uit de al geldende regelgeving.*

Fluvius System Operator is de werkmaatschappij van alle in het Vlaamse Gewest gesitueerde distributienetbeheerders.

## II. Analyse

### 1.2. Bespreking beoordelingscriteria

#### 1.2.1.-- 1° installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden

Overwegende dat art. 2.2.43 TRDE bepaalt dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten zonder expliciete toestemming van de distributienetbeheerder op geen enkele manier met elkaar verbonden mogen worden.

Door aanleg van de directe lijn zou er geen sprake zijn van twee (of meer) installaties gelegen achter verschillende toegangspunten op hetzelfde net, die via directe lijn met elkaar verbonden zouden zijn. De PV-installatie, die geïnstalleerd wordt op het dak van woning aan de Zolderstraat 15, zou immers enkel verbonden worden met woning aan de Zolderstraat 17, die een eigen toegangspunt voor afname tot het net heeft.

Fluvius gaf eveneens in zijn advies aan, in dat geval en dus onder die voorwaarde, geen redenen te zien tot weigering van de aanvraag tot toelating: *“Uiteraard op voorwaarde er geen sprake kan zijn van onderlinge verbinding van installaties, maar de aanvrager geeft zelf aan dat er geen connectie wordt gemaakt tussen de ZP en huisnummer 15,[...]”*

#### 1.2.2.-- 2° de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd

Bij de beoordeling van dit criterium wordt nagegaan of en in welke mate bij de aanleg van een directe lijn de rechten van de afnemer(s) gevrijwaard worden.

De afnemer, gesitueerd op adres Zolderstraat 17, behoudt zijn aansluiting op het distributienet. De rechten van deze afnemer, die voortkomen uit een rechtstreekse toegang tot het net, zullen bijgevolg gewaarborgd blijven.

Fluvius gaf eveneens in zijn advies aan geen redenen te zien tot weigering van de aanvraag tot toelating. Fluvius baseerde zijn advies daarbij op het overgemaakte plan, en de beschrijving van de situatie.

#### 1.2.3.-- 3° er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering

Tot op heden zijn geen (extra) toelatingsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering.

#### 1.2.4.-- 4° veiligheid van het net van de netbeheerder komt aantoonbaar in het gedrang

In het advies van Fluvius wordt geen melding gemaakt van veiligheidsrisico's met betrekking tot diens net. Fluvius baseerde zijn advies daarbij op het overgemaakte plan, en de beschrijving van de situatie.

De veiligheid van het net is natuurlijk enkel ten volle gegarandeerd als de geldende regelgeving wordt nageleefd.

Op basis van bestaande regelgeving, zoals wetgeving en algemene voorschriften van de netbeheerder (vb. Synergridcode C2/112 voor cabines, aansluitingsreglement en -contract) gelden tal van eisen die onder meer de veiligheid van het net beogen. Deze regelgeving is ook relevant en van toepassing in het kader van de aanleg en het beheer van een directe lijn.

De netbeheerder licht de netgebruiker in omtrent deze eisen in het kader van de aanvraag tot aansluiting van een productie-installatie.

Mits naleving van geldende regelgeving brengt de aanleg en het beheer van de directe lijn de veiligheid van het net van de netbeheerder niet aantoonbaar in het gedrang, zoals blijkt uit het advies van Fluvius.

### **Algemene conclusie**

Er is geen sprake van een verbinding van installaties gelegen achter verschillende toegangspunten, de rechten van de afnemer zijn gewaarborgd, en de veiligheid van het net van de netbeheerder komt niet aantoonbaar in het gedrang als aan de eisen uit geldende regelgeving wordt voldaan.

## Beschikking gedeelte

De VREG beslist:

**Art. 1.** toelating te verlenen aan Angelica Dullers, wonende te Zolderstraat 17, 3510 Kermt, voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie gesitueerd op een woning aan de Zolderstraat 15, 3510 Kermt, enerzijds, en een woning aan de Zolderstraat 17, 3510 Kermt, anderzijds;

**Art. 2.** de beheerder te verplichten de VREG op de hoogte te brengen van elke wijziging in de identiteit van de beheerder van de directe lijn, alsook van de eventuele buitendienststelling van de directe lijn;

**Art. 3.** te bepalen dat deze beslissing in werking treedt op de dag van de publicatie op de website van de VREG.

Voor de VREG,

Sint-Joost-ten-Node,

Pieterjan Renier  
Algemeen directeur