

Beslissing

van de VREG

met betrekking tot de aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn door Debeuckelaere Gebroeders nv, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 192, en een gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213

Inhoud

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | Inleiding | 3 |
| 1.1. | Aanleiding..... | 3 |
| 1.2. | Wettelijke kader | 4 |
| 1.2.1. | Toelating vereist indien de directe lijn de grenzen van de eigen site overschrijdt..... | 4 |
| 1.2.2. | Weigeringsgronden | 5 |
| 1.2.3. | Verplichting tot advies netbeheerder..... | 5 |
| 1.2.4. | Publicatie van de toelating en de identiteit van de beheerder | 5 |
| 1.3. | Toelating vereist: de directe lijn overschrijdt de grenzen van de eigen site..... | 5 |
| 1.4. | Advies van de netbeheerder | 6 |
| 2. | Analyse en beoordeling..... | 7 |
| 2.1. | Bespreking weigeringsgronden | 7 |
| 2.1.1 | Eerste weigeringsgrond: installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden | 7 |
| 2.1.2 | Tweede weigeringsgrond: de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd..... | 7 |
| 2.1.3 | Derde weigeringsgrond: er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse Regering | 8 |
| 2.1.4 | Vierde weigeringsgrond: de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn is gelegen, komt aantoonbaar in het gedrang | 9 |
| 2.2. | Conclusie | 9 |
| | Beschikkend gedeelte | 10 |

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Op 3 juli 2023 diende Debeuckelaere Gebroeders nv, met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213 en met ondernemingsnummer 0424.964.621 (hierna “Debeuckelaere Gebroeders nv”), bij de VREG een aanvraag in tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn, gesitueerd tussen een PV-installatie (220 kVA) die geplaatst zou worden op een gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 192, op het kadastraal perceel met perceelnummer G320m²¹, en een gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213, op het kadastraal perceel met perceelnummer F310h.

Uit de aanvraag blijkt dat het beoogde project de plaatsing van een nieuwe middenspanningscabine omvat, met het oog op een verhoging van het afnamevermogen, alsook de aanleg van twee directe lijnen.

Blijkens de aanvraag zou er ten eerste een nieuwe middenspanningscabine worden geplaatst naast het gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213, op het kadastraal perceel met perceelnummer F310h. Dit zou gepaard gaan met de afkoppeling van het distributienet van de bestaande middenspanningscabine, ingebouwd in het voormelde gebouw.

De toekomstige PV-installatie en afnemer zijn gesitueerd aan weerszijden van de Amersveldstraat, een openbare weg. Er ligt reeds een ondergrondse elektriciteitslijn tussen het gebouw van Debeuckelaere Gebroeders nv op het perceel gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 192, en het gebouw van Debeuckelaere Gebroeders nv op het perceel gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213. Het betreft een laagspanningskabel waarvan de aanleg door middel van een onderboring onder de Amersveldestraat werd toegelaten bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortemark van 20 oktober 2014. Middels deze elektriciteitslijn wordt het gebouw van Debeuckelaere Gebroeders nv op het perceel gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 192 gevoed. Deze elektriciteitslijn kruist de Amersveldestraat en aldus de openbare weg. De aanvrager beoogt om deze bestaande elektriciteitslijn nu ook te gebruiken, als deel van een directe lijn, om de toekomstige PV-installatie te verbinden met de toekomstige middenspanningscabine naast het gebouw op het perceel gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213.

Voorts omvat het beoogde project, naast de aanleg van de directe lijn waarop deze aanvraag betrekking heeft, de aanleg van een tweede directe lijn, die echter de grenzen van de eigen site niet zou overschrijden en derhalve geen voorafgaande toelating van de VREG behoeft. Het betreft meer bepaald een directe lijn tussen een PV-installatie (440 kVA) die geplaatst zou worden op het bestaande gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213, op het kadastraal perceel met perceelnummer F310h, en het voormelde gebouw.

De aanvrager maakte in het kader van zijn aanvraag onderstaande schets van de beoogde directe lijn over. Deze aanvraag heeft betrekking op de elektriciteitslijn, op onderstaande schets aangeduid als gele lijn, tussen een toekomstige PV-installatie, op onderstaande schets gearceerd in het blauw, op het gebouw dat op onderstaande schets in het zwart is omcirkeld, en de toekomstige middenspanningscabine die op onderstaande schets in het rood is omcirkeld:

¹ Waar in deze beslissing wordt verwezen naar kadastrale percelen, betreft het telkens kadastrale percelen behorende tot de volgende kadastrale afdeling: 32005 - KORTEMARK 2 AFD/HANDZAME/.

Het is derhalve de ligging van de directe lijn, al dan niet met overschrijding van de grenzen van de eigen site, die bepalend is voor de op de beheerder toepasselijke verplichting: een loutere meldingsplicht, dan wel de verplichting tot aanvraag van een voorafgaande toelating van de VREG.

Luidens artikel 1.1.3, 30°/1 van het Energiedecreet is een eigen site het kadastrale perceel of de aansluitende kadastrale percelen van dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon als eigenaar, erfpachter, opstalhouder of concessiehouder.

1.2.2. Weigeringsgronden

De VREG kan een aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van een directe lijn alleen weigeren in een van de hiernavolgende gevallen:

- 1) de installaties die achter verschillende toegangspunten liggen worden met elkaar verbonden, of
- 2) de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd, of
- 3) er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden die de Vlaamse Regering vastgesteld heeft, of
- 4) de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn of directe leiding is gelegen, komt aantoonbaar in het gedrang.³

1.2.3. Verplichting tot advies netbeheerder

Overeenkomstig artikel 4.5.2, §2, tweede lid van het Energiedecreet moet de VREG in het kader van een aanvraag tot het verkrijgen van de toelating het advies inwinnen van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn gelegen is. Deze adviestermijn bedraagt vijftien dagen.

Luidens artikel 1.1.3, 90° van het Energiedecreet is een netbeheerder een elektriciteitsdistributienetbeheerder, een aardgasdistributienetbeheerder of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.

1.2.4. Publicatie van de toelating en de identiteit van de beheerder

Overeenkomstig artikel 4.5.2, §2, zesde lid van het Energiedecreet, publiceert de VREG op zijn website een actuele lijst van de directe lijnen waarvoor een toelating is verleend, alsook van de beheerders van die directe lijnen.

Het register van directe lijnen is raadpleegbaar via de volgende weblink:
<https://www.vreg.be/nl/directe-lijnen-en-leidingen>.

1.3. Toelating vereist: de directe lijn overschrijdt de grenzen van de eigen site

De aanvrager is voornemens om een PV-installatie te plaatsen op een gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 192, op het kadastraal perceel met perceelnummer G320m2. Deze PV-installatie zou worden verbonden met een toekomstige middenspanningscabine die zou worden geplaatst ten oosten van een gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213, op het kadastraal perceel met perceelnummer F310h.

³ Cfr. artikel 4.5.1, §2, derde lid van het Energiedecreet.

De toekomstige PV-installatie vormt derhalve, als productie-installatie, het beginpunt van de beoogde directe lijn. De toekomstige middenspanningscabine vormt, als punt waar de verbinding met de afnemer wordt gemaakt, het eindpunt van de beoogde directe lijn.

De beoogde directe lijn overschrijdt de grenzen van de eigen site. Het beginpunt van de directe lijn is immers gesitueerd op het kadastraal perceel met perceelnummer G320m2, en het eindpunt op het kadastraal perceel met perceelnummer F310h. Voormelde kadastrale percelen zijn in elk geval geen aansluitende kadastrale percelen, aangezien zij van elkaar worden gescheiden door een openbare weg, m.n. de Amersveldestraat.

Bijgevolg is de aanleg en het beheer van de beoogde directe lijn, die het voorwerp is van deze beslissing, enkel toegestaan na een voorafgaande toelating van de VREG.

1.4. Advies van de netbeheerder

De afnemer van de beoogde directe lijn, het gebouw van Debeuckelaere Gebroeders nv op het perceel gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213, is als netgebruiker aangesloten op het elektriciteitsdistributienet, m.n. het gedeelte middenspanningsnet hiervan. De beoogde directe lijn is gelegen in het geografisch gebied van de elektriciteitsdistributienetbeheerder Fluvius West⁴. Fluvius System Operator cv⁵ (hierna “Fluvius”) treedt op als de werkmaatschappij van alle in het Vlaamse Gewest gesitueerde elektriciteitsdistributienetbeheerders, waaronder Fluvius West⁶.

De VREG won om bovenstaande redenen het advies in van Fluvius.

Bij e-mail van 6 juli 2023 vroeg de VREG aan Fluvius advies over de aanvraag van Debeuckelaere Gebroeders nv.

Bij e-mail van 27 juli 2023 ontving de VREG het advies van Fluvius. In dit advies stelt Fluvius geen aandachtspunten te hebben.

⁴ Met zetel te Noordlaan 9, 8820 Torhout en met ondernemingsnummer 0205.157.176.

⁵ Met zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en met ondernemingsnummer 0477.445.084.

⁶ De VREG verleende bij beslissing van 26 juni 2018 toestemming aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, PBE, Infrax West (thans Fluvius West), IVEG, en Inter-Energa om een beroep te doen op werkmaatschappij Fluvius System Operator cv. Deze beslissing is te raadplegen via: <https://www.vreg.be/sites/default/files/document/besl-2018-21.pdf>

2. Analyse en beoordeling

2.1. Bespreking weigeringsgronden

2.1.1 Eerste weigeringsgrond: installaties gelegen achter verschillende toegangspunten worden met elkaar verbonden

De VREG kan ten eerste de aanvraag weigeren indien de aanleg van de directe lijn tot gevolg heeft dat de installaties die achter verschillende toegangspunten liggen, met elkaar worden verbonden.

In artikel 2.2.43 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest⁷ (hierna “TRDE”) is als volgt het verbod op een achterliggende verbinding bepaald: *“Installaties gelegen achter verschillende toegangspunten mogen zonder expliciete toestemming van de elektriciteitsdistributienetbeheerder op geen enkele manier met elkaar verbonden worden.”*

Door de aanleg van de beoogde directe lijn zou er geen sprake zijn van twee (of meer) installaties gelegen achter verschillende toegangspunten op hetzelfde net, die via de directe lijn met elkaar zouden worden verbonden. Immers, de PV-installatie zou middels de beoogde directe lijn enkel worden verbonden met de toekomstige middenspanningscabine naast het gebouw gelegen op het kadastraal perceel met perceelnummer F310h. Middels voormelde middenspanningscabine en na afkoppeling van het elektriciteitsdistributienet van de bestaande middenspanningscabine, zal Debeuckelaere Gebroeders nv beschikken over één eigen toegangspunt voor afname tot het elektriciteitsdistributienet. De installaties van Debeuckelaere Gebroeders nv op het perceel gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 192, waarop ook de PV-installatie zou worden geplaatst, zullen middels de bestaande ondergrondse elektriciteitslijn worden verbonden met de middenspanningscabine, en zullen derhalve gelegen zijn achter hetzelfde toegangspunt voor afname tot het elektriciteitsdistributienet.

Fluvius formuleerde in zijn advies van 27 juli 2023 geen opmerkingen over de eerste weigeringsgrond.

Er zijn bijgevolg geen redenen om de aanvraag te weigeren op basis van de eerste weigeringsgrond.

2.1.2 Tweede weigeringsgrond: de rechten van afnemers worden niet gewaarborgd

De VREG kan ten tweede de aanvraag weigeren indien de aanleg van de directe lijn tot gevolg heeft dat de rechten van afnemers niet worden gewaarborgd.

Bij de beoordeling van deze weigeringsgrond gaat de VREG dus na of en in welke mate bij de aanleg van de directe lijn de rechten van de afnemer worden gevrijwaard. Voorbeelden van de rechten van de afnemer, die gewaarborgd moeten worden, zijn:

- leverancierskeuze⁸;

⁷ Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest van 24 maart 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 april 2023. Te raadplegen via de volgende weblink: https://www.vreg.be/sites/default/files/document/bijlage_1_trde_2023.pdf.

⁸ In artikel 4.4.1 van het Energiedecreet is het recht op vrije leverancierskeuze verankerd. Het recht op vrije leverancierskeuze houdt voor elke afnemer het recht in om van elektriciteit te kunnen worden voorzien door een leverancier naar keuze.

- kwaliteit van de dienstverlening bij stroomonderbrekingen;
- kwaliteit van de netspanning;
- toezicht door de regulator op de hoogte van de hem aangerekende tarieven.

Ter waarborging van de rechten van de afnemer, is het vereist dat de afnemer als netgebruiker is geregistreerd op een toegangspunt voor afname tot het elektriciteitsdistributienet dat is toegekend aan de aansluiting. De VREG gaat met betrekking tot deze tweede weigeringsgrond dus na of er aan de aansluiting op het elektriciteitsdistributienet een apart toegangspunt is toegekend, meer bepaald een afnamepunt, per woon- of bedrijfseenheid, zoals voorgeschreven door artikel 4.1.1, §1 van het TRDE⁹, dat luidt als volgt:

“Aan elke aansluiting op het elektriciteitsdistributienet wordt één individueel toegangspunt toegekend per woon- of bedrijfseenheid, behoudens de uitzonderingen zoals bepaald in artikel 4.7.1, §2 van het Energiedecreet.”

De afnemer van de beoogde directe lijn, Debeuckelaere Gebroeders nv, is thans als netgebruiker geregistreerd op een individueel afnamepunt dat is toegekend aan de aansluiting die is gesitueerd in de middenspanningscabine ingebouwd in het gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213, op het kadastraal perceel met perceelnummer F310h. De aanleg van de beoogde directe lijn zal gepaard gaan met de plaatsing van een nieuwe middenspanningscabine naast het voormelde gebouw. Daarbij zal de afnemer als netgebruiker worden geregistreerd op het individuele afnamepunt dat zal worden toegekend aan de nieuwe aansluiting in voormelde middenspanningscabine. Aldus blijven de rechten van de afnemer gewaarborgd.

Fluvius formuleerde in zijn advies van 27 juli 2023 geen opmerkingen over de tweede weigeringsgrond.

Er zijn bijgevolg geen redenen om de aanvraag te weigeren op basis van de tweede weigeringsgrond.

2.1.3 Derde weigeringsgrond: er is niet voldaan aan de toelatingsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse Regering

De VREG kan ten derde de aanvraag weigeren indien er niet is voldaan aan de toelatingsvoorwaarden die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld.

Tot op heden heeft de Vlaamse Regering ter uitvoering van artikel 4.5.1, §2 van het Energiedecreet (nog) geen voorwaarden vastgelegd waaraan een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt, moet voldoen om te worden toegelaten.

Er zijn bijgevolg geen redenen om de aanvraag te weigeren op basis van de derde weigeringsgrond.

⁹ Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest van 24 maart 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 april 2023. Te raadplegen via de volgende weblink: https://www.vreg.be/sites/default/files/document/bijlage_1_trde_2023.pdf.

2.1.4 Vierde weigeringsgrond: de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn is gelegen, komt aantoonbaar in het gedrang

De VREG kan ten vierde de aanvraag weigeren indien de aanleg van de directe lijn tot gevolg zou hebben dat de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt.

In zijn mededeling van 3 maart 2020 inzake gesloten distributienetten, privé-distributienetten, directe lijnen en directe leidingen verduidelijkt de VREG dat de aanleg van de directe lijn enkel kan worden geweigerd indien de netbeheerder, in zijn advies, kan motiveren dat de veiligheid van het net aantoonbaar in het gedrang komt door de aanleg van de directe lijn, hetgeen niet ondervangen wordt door eisen gesteld in geldende regelgeving, en evenmin te remediëren valt middels specifieke voorwaarden die de VREG aan de toelating kan verbinden.¹⁰

Veiligheidseisen met betrekking tot het elektriciteitsdistributienet zijn opgenomen in o.a. wetgeving en technische voorschriften van de netbeheerder. Het komt aan de netbeheerder toe om de netgebruiker in te lichten over deze eisen in het kader van de aanvraag tot aansluiting van een productie-installatie.

Fluvius formuleerde in zijn advies van 27 juli 2023 geen opmerkingen over de vierde weigeringsgrond.

Mits naleving van de geldende regelgeving, brengt de aanleg en het beheer van de beoogde directe lijn de veiligheid van het net van de netbeheerder derhalve niet aantoonbaar in het gedrang, zoals blijkt uit het advies van Fluvius.

Er zijn bijgevolg geen redenen om de aanvraag te weigeren op basis van de vierde weigeringsgrond.

2.2. Conclusie

Er zijn geen redenen om de aanvraag tot toelating voor de aanleg en het beheer van de beoogde directe lijn te weigeren: de aanleg van de directe lijn heeft niet tot gevolg dat installaties gelegen achter verschillende toegangspunten met elkaar worden verbonden, noch dat de rechten van de afnemer niet worden gewaarborgd, noch dat de veiligheid van het net van de netbeheerder in wiens geografisch gebied de directe lijn is gelegen, aantoonbaar in het gedrang komt.

¹⁰ Mededeling van de VREG van 3 maart 2020 inzake gesloten distributienetten, privé-distributienetten, directe lijnen en directe leidingen (MEDE-2020-01), onder hoofding 5.5.3.D. Deze mededeling is te raadplegen via de volgende weblink: <https://www.vreg.be/sites/default/files/document/mede-2020-01.pdf>.

Beschikkend gedeelte

De VREG beslist:

Artikel 1. toelating te verlenen aan Debeuckelaere Gebroeders nv, met maatschappelijke zetel te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213 en met ondernemingsnummer 0424.964.621, voor de aanleg en het beheer van een directe lijn, gesitueerd tussen een PV-installatie die geplaatst zou worden op een gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 192, op het kadastraal perceel met perceelnummer G320m2, en een gebouw gelegen te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 213, op het kadastraal perceel met perceelnummer F310h;

Artikel 2. de beheerder te verplichten om de VREG op de hoogte te brengen van elke wijziging in de identiteit van de beheerder van de directe lijn, alsook van de eventuele buitendienststelling van de directe lijn;

Artikel 3. te bepalen dat deze beslissing in werking treedt op de dag van de publicatie ervan op de website van de VREG.

Sint-Joost-ten-Node

Digitally signed by
Pieterjan Renier
Ondertekend door: Pieterjan Renier (Signature)
Ondertekentijd: 6-9-2023 | 09:36:49 CEST
 C: BE
Uitgever: Citizen CA
F26A5D189DB443D892EFA7DB82D18350

Pieterjan Renier
Algemeen directeur