



Vlaamse Reguleringsinstantie  
voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt  
Graaf de Ferrarisgebouw  
Koning Albert II- laan 20, bus 19  
B - 1000 BRUSSEL  
e-mail : [info@vreg.be](mailto:info@vreg.be)  
tel. : +32 2 553 13 53  
fax : +32 2 553 13 50  
web : [www.vreg.be](http://www.vreg.be)

## Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

van 19 december 2006

met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de  
distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de  
overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2007, zoals bedoeld in de  
artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie  
Elektriciteit.

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Gelet op artikel 8 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;

Gelet op de artikelen 3.3.3 en 3.3.4. van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit;

Gelet op de voorstellen van synthetische lastprofielen voor het jaar 2007, overgemaakt op 20 oktober 2006 (versie-v1) en 28 november 2006 (versie-v2) door Synergrid;

Overwegende dat de VREG in kennis gesteld werd door Synergrid (via email op 27/11/2006 en 29/11/2006) en door de UMIX TF AREVI (via email op 29/11/2006) van het feit dat de deelnemers aan de betrokken overlegplatforms, samengesteld uit vertegenwoordigers van distributienetbeheerders en leveranciers, geen opmerkingen hebben op de op 28 november 2006 overgemaakte versie van de synthetische lastprofielen voor het jaar 2007 (versie-v2).

Gelet op de beslissing van de VREG van 19 december 2005 met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2006, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit;

Beslist :

**Art. 1.** De volgende classificatie in categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel is van toepassing in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2007:

1° Voor afnemers met historische verbruiksgegevens:

SLP nummer	Type afnemer	Criteria
S11	Niet-huishoudelijk	Aansluitingsvermogen < 56 kVA
S12	Niet-huishoudelijk	Aansluitingsvermogen ≥ 56 kVA
S21	Huishoudelijk	Nachtverbruik/dagverbruik < 1,3
S22	Huishoudelijk	Nachtverbruik/dagverbruik ≥ 1,3
S18	Vlakke verbruiker	Toegangspunten waarop enkel een installatie is aangesloten zoals gedefinieerd in artikel 1.3.1 van de Meetcode (deel V) in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, specifiek met een gekend afnamepatroon dat vlak is, waarvoor de distributienetgebruiker uitdrukkelijk de toekenning van deze profielcategorie aanvraagt bij de distributienetbeheerder.
S19	Openbare verlichting	Toegangspunten waarop enkel een installatie is aangesloten zoals gedefinieerd in artikel 1.3.1 van de Meetcode (deel V) in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, specifiek bedoeld voor openbare verlichting, waarvoor de distributienetgebruiker uitdrukkelijk de toekenning van dit type profiel aanvraagt bij de distributienetbeheerder.

2° Voor afnemers zonder historische verbruiksgegevens:

SLP Nummer	Type afnemer	Criteria
S11	Niet-huishoudelijk	Aansluitingsvermogen < 56 kVA
S12	Niet-	Aansluitingsvermogen ≥ 56 kVA

	huishoudelijk	
S21	Huishoudelijk	Netgebruiker zonder exclusief nachttarief
S22	Huishoudelijk	Netgebruiker met exclusief nachttarief
S18	Vlakke verbruiker	Toegangspunten waarop enkel een installatie is aangesloten zoals gedefinieerd in artikel 1.3.1 van de Meetcode (deel V) in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, specifiek met een gekend afnamepatroon dat vlak is, waarvoor de distributienetgebruiker uitdrukkelijk de toekenning van deze profielcategorie aanvraagt bij de distributienetbeheerder.
S19	Openbare verlichting	Toegangspunten waarop enkel een installatie is aangesloten zoals gedefinieerd in artikel 1.3.1 van de Meetcode (deel V) in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, specifiek bedoeld voor openbare verlichting, waarvoor de distributienetgebruiker uitdrukkelijk de toekenning van dit type profiel aanvraagt bij de distributienetbeheerder.

**Art. 2.** Bij de classificatie, bedoeld in artikel 1, gelden voor het jaar 2007 de overeenstemmende synthetische lastprofielen, zoals opgenomen in bijlage 1 (niet-huishoudelijke afnemers), bijlage 2 (huishoudelijke afnemers), bijlage 3 (vlakke verbruikers en openbare verlichting).

**Art. 3.** De beslissing van de VREG van 19 december 2005 met betrekking tot de goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor het jaar 2006, zoals bedoeld in de artikelen 3.3.3. en 3.3.4 van de Meetcode van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, wordt opgeheven voor wat de periode vanaf 1 januari 2007 betreft.

Voor de VREG

Brussel, 19 december 2006,

Gedelegeerd Bestuurder,

André Pictoel